

KOKEMÄEN KAUPUNKI

RUOTANANSUON TUULIVOIMAHANKE

OSAYLEISKAAVALUONNOS 9.3.2026

OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

- M-1

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille ja voimaloita varten huoltoteitä, teknisiä verkkoja sekä varastointi- ja kokoonpanoalueita. Alueella on sallittua maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen.
- EO

MAA-AINEISTEN OTTOALUE. Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueet.
- tv-1

TUULIVOIMALOIDEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa yhden tuulivoimalan. Tuulivoimalan kokonaiskorkeus saa olla enintään 300 metriä maanpinnasta. Tuulivoimalan on sijoitettava kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle.
- Φ

OHJEELLINEN TUULIVOIMALAN SIIJINTI JA TUNNUS. Voimaloiden tarkka sijainti määritellään rakennusluvan yhteydessä.
- luo

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE. Alueella sijaitsee uhanalainen luontotyyppi. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon alueen luontoarvot sekä luonnon monimuotoisuus.
- KUNNAN RAJA.
- YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.
- ALUEEN RAJA.
- OSA-ALUEEN RAJA.
- se/eo

SELVITYSALUE. Ohjeellinen aluerajaus, jolla selvitetään käyttöä turvetuotantoon erillisellä menettelyllä. Informatiivinen merkintä.
- NYKYINEN / PARANNETTAVA TIELINJAUS.
- OHJEELLINEN UUSI TIELINJAUS.
- VAIHTOEHTOINEN OHJEELLINEN 110 KV:n MAAKAPELI (SVE3a).
- VAIHTOEHTOINEN OHJEELLINEN 110 KV:n ILMAJOHTO (SVE1, SVE2, SVE3b).
- OHJEELLINEN MAAKAPELI (keskijännite). Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden ja johtokäytävien yhteyteen.
- en

VAIHTOEHTOINEN OHJEELLINEN ENERGIAHUOLLON ALUE. Merkinnällä on osoitettu tuulivoimahankkeen sähköaseman ja sähkövaraston vaihtoehtoinen ohjeellinen sijainti.

YLEISMÄÄRÄYKSET

TÄTÄ YLEISKAAVAA SAA KÄYTTÄÄ YLEISKAAVAN MUKAISTEN TUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMISLUVAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEENA (AKL 77a§).

Osayleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille saa sijoittaa yhteensä enintään 2 tuulivoimalaa.

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) ja sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen (545/2015) melutason toimenpiderajat sisätiloissa.

Tuulivoimahankkeen sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava maakaapeleina, jotka tulee ensisijaisesti sijoittaa teiden yhteyteen.

Tuulivoimaloiden, voimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä nykyisten perusparannettavien teiden ja maakaapeleiden sijoittamisessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja muinaisjäännökset. Rakentamisluvassa tulee määrätä suojelukohde merkittäväksi maastoon, mikäli rakentamistoimenpiteet voivat vaarantaa kohteen säilymisen.

Jokaiselle tuulivoimalalle tulee hakea lentoestelupa liikenne- ja viestintäviranomaiselta.

Tuulivoimalan runko tulee toteuttaa lieriötornirakenteisena.

Tuulivoimaloiden värityksen tulee olla yhtenäinen ja vaalea. Torni tulee varustaa ilmailuviranomaisen lentoesteluvan ehtojen mukaisin merkinnöin.

Tuulivoimalat tulee merkitä tunnistemerkinnöin.

Tuulivoimaloiden lentoestevalojen valinnassa on otettava huomioon lentoestevalojen ympäristövaikutukset. Lentoestevalot tulee toteuttaa ympäristön ja lupaehtot huomioivalla tavalla.

KOKEMÄEN KAUPUNKI Ruotanansuon tuulivoimaosayleiskaava		KÄSITTELYVAIHEET Kaavaluonnos nähtävillä Kaupunginhallitus päätti kaavaluonnoksen nähtävälle asettamisesta Yleisotilaisuus (OAS ja YVA) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävälle sekä alueelle asetettu rakennuskielto ja toimenpiderajoitus Kaupunginhallitus käynnisti osayleiskaavan		_____.2026 _____.2026 15.1.2025 12.12.2024-24.1.2025 26.8.2024
RAMBOLL Ramboll Kauppatori 1-3 F 60100 Seinäjoki		Seinäjokiellä 9.3.2026		
Projektinumero 1510076020		Mittakaava 1:10 000 Pohjakartta ja kiinteistöraja-aineisto © Maanmittauslaitos		
Anne Koskela Projektipäällikkö		Matti Mäkelä Kaavoitusasiantuntija		